## 令和4年度 北部清掃センター

1 処分した一般廃棄物の種類及び量(t)

| 種類   | 号炉   | 令和4年       |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 令和5年       |            |             |
|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|      |      | 4月         | 5月         | 6月         | 7月         | 8月         | 9月         | 10月        | 11月        | 12月        | 1月         | 2月         | 3月         | 合 計         |
| 可燃ごみ | 1 号炉 | 2, 743. 80 | 1, 538. 88 | 3, 141. 99 | 1, 288. 12 | -          | -          | 1, 879. 62 | 2, 718. 96 | 1, 275. 24 | -          | -          | -          | 14, 586. 61 |
|      | 2 号炉 | -          | -          | _          | -          | 2, 617. 84 | 2, 131. 43 | -          | -          | -          | 2, 593. 17 | 1, 339. 30 | 2, 151. 15 | 10, 832. 89 |
|      | 合 計  | 2, 743. 80 | 1, 538. 88 | 3, 141. 99 | 1, 288. 12 | 2, 617. 84 | 2, 131. 43 | 1, 879. 62 | 2, 718. 96 | 1, 275. 24 | 2, 593. 17 | 1, 339. 30 | 2, 151. 15 | 25, 419. 50 |

2 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度(連続測定の日平均)

| 項目               | 号炉   |     |     |       |     | 令和5年 |     | 測定位置 |     |       |     |     |     |               |
|------------------|------|-----|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|-----|-----|---------------|
|                  | クル   | 4月  | 5月  | 6月    | 7月  | 8月   | 9月  | 10月  | 11月 | 12月   | 1月  | 2月  | 3月  | 例足位直          |
| 燃焼室中の燃焼ガス温度(℃)   | 1 号炉 | 987 | 977 | 1,003 | 998 | _    | _   | 971  | 997 | 1,001 | _   | -   | _   | 炉内上部          |
| (基準 800以上)       | 2 号炉 | -   | 1   | -     | 1   | 948  | 961 | 1    | -   | _     | 976 | 936 | 969 | V- 1,1 T- 11) |
| 集じん器に流入する燃焼ガス    | 1 号炉 | 199 | 197 | 197   | 197 | -    | -   | 198  | 198 | 199   | _   | -   | _   | 集じん器入口        |
| 温度(℃) (基準 200以下) | 2 号炉 | _   | -   | -     | ı   | 195  | 196 | ı    | -   | -     | 197 | 196 | 196 |               |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度     | 1 号炉 | 9   | 6   | 8     | 9   | _    | _   | 11   | 7   | 7     | _   | _   | _   | 煙突接続部         |
| (ppm) (基準 100以下) | 2 号炉 | _   | ı   | -     | ı   | 4    | 3   | ı    | -   | _     | 4   | 4   | 7   | 手前煙道          |

3 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

|           | 1 73 7 1 70-1-1 |      | 投りたはものが異と行うたけ   |
|-----------|-----------------|------|---|
| 設備名       |                 | 号炉   | 除去年月日   |
| 冷却設備      | ボイラー            | ,    | 焼却期間中、毎日実施。   |
|           | <i></i> か イ ノ ー | 2 号炉 | 焼却期間中、毎日実施。   |
|           | ガス              | 1 号炉 | 令和4年5月11日~5月13日、令和4年7月20日~7月22日、令和4年8月24日~8月26日、令和4年12月22日~12月24日 |
|           | 冷却室             | 2 号炉 | 令和4年10月3日~10月5日、令和5年2月23日~2月24日                                   |
|           | 減温塔             | 1 号炉 | 焼却期間中、毎日実施。   |
|           |                 | 2 号炉 | 焼却期間中、毎日実施。   |
| 排ガス処理設備   |                 | 1 号炉 | 焼却期間中、毎日実施。   |
| (ろ過式集じん機) |                 | 2 号炉 | 焼却期間中、毎日実施。   |

4 ダイオキシン類の濃度

| 排ガスを採取した年月日           |      | 8/19    | 11/15  | 採取位置  |  |  |  |
|-----------------------|------|---------|--------|-------|--|--|--|
| 測定結果の得られた年月日          |      | 9/16    | 12/15  | 煙突接続部 |  |  |  |
| ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m³N) | 1 号炉 | ı       | 0.0053 | 手前煙道  |  |  |  |
| (排出基準 1以下)            | 2 号炉 | 0.00024 | -      | 于削煙坦  |  |  |  |

5 ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

| 排ガスを採取した年月日      |      |        | 令和4年   |        |        |        |        |        |        |        |        | 令和5年   |        |             |  |
|------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|
|                  |      | 4月25日  | 5月24日  | 6月7日   | 7月7日   | 8月10日  | 9月7日   | 10月18日 | 11月2日  | 12月7日  | 1月11日  | 2月8日   | 3月15日  | 採取位置        |  |
| 測定結果の得られた年月日     |      |        | 令和4年   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 冰圾过度        |  |
|                  |      | 5月13日  | 6月7日   | 6月21日  | 8月3日   | 9月1日   | 9月22日  | 11月1日  | 11月28日 | 12月22日 | 1月31日  | 2月22日  | 3月29日  |             |  |
| 硫黄酸化物量(m³N/h)    | 1 号炉 | <0.25  | 0.17   | 0.29   | 0.12   | _      | _      | <0.08  | <0.07  | <0.07  | _      | _      | -      |             |  |
| (排出基準 57以下)      | 2 号炉 | -      | 1      | _      | 1      | 0.15   | <0.08  | -      | 1      | 1      | 0.20   | 0. 26  | 0.11   |             |  |
| ばいじん濃度(g/m³N)    | 1 号炉 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | _      | _      | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1      | _      | -      | 価宛          |  |
| (排出基準 0.08以下)    | 2 号炉 | -      | 1      | _      | 1      | <0.001 | <0.001 | -      | 1      | 1      | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 一 煙突<br>接続部 |  |
| 塩化水素濃度(mg/m³N)   | 1 号炉 | 9      | <9     | 11     | <9     | _      | _      | <10    | <10    | <9     | Ī      | _      | -      | 手前煙道        |  |
| (排出基準 700以下)     | 2 号炉 | -      | 1      | _      | _      | <8     | <9     | _      | -      | -      | <9     | <8     | 13     | 丁削压坦        |  |
| 室素酸化物濃度(cm³/m³N) | 1 号炉 | 38     | 38     | 32     | 37     | _      | _      | 38     | 42     | 36     | -      | _      | -      |             |  |
| (排出基準 250以下)     | 2 号炉 | -      | -      |        | _      | 22     | 46     | -      | _      | _      | 51     | 36     | 28     |             |  |