

令和6年度 南部清掃センター

1 処分した一般廃棄物の種類及び量（t）

種類	号炉	令和6年										令和7年			合 計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
可燃ごみ	1号炉	235.16	0.00	0.00	848.56	3,248.48	3,160.99	3,325.48	3,053.84	2,867.60	3,287.87	342.88	254.45	20,625.31	
	2号炉	2,886.33	3,258.10	3,138.13	3,279.10	3,037.55	3,109.47	842.38	0.00	622.75	3,260.49	1,139.14	2,816.93	27,390.37	
	3号炉	3,053.47	3,281.66	3,195.70	2,652.44	0.00	0.00	2,608.89	3,068.99	2,352.07	0.00	1,032.17	2,974.89	24,220.28	
	合計	6,174.96	6,539.76	6,333.83	6,780.10	6,286.03	6,270.46	6,776.75	6,122.83	5,842.42	6,548.36	2,514.19	6,046.27	72,235.96	

2 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度（連続測定の日平均）

項 目	号炉	令和6年										令和7年			測定位置
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
燃焼室中の燃焼 ガス温度(℃) (基準 800以上)	1号炉	960	—	—	948	933	927	949	947	949	968	948	948	炉内上部	
	2号炉	931	911	918	917	885	903	908	—	936	950	962	945		
	3号炉	937	922	926	921	—	—	939	934	925	—	980	950		
集じん器に流入する 燃焼ガス温度(℃) (基準 200以下)	1号炉	157	—	—	154	154	154	154	153	152	153	153	153	ろ過式集じん器入口	
	2号炉	153	153	153	154	154	154	153	—	152	153	153	153		
	3号炉	154	154	154	154	—	—	154	154	153	—	154	154		
排ガス中の一酸化 炭素濃度(ppm) (基準 100以下)	1号炉	9.8	—	—	12.7	11.3	9.2	9.1	8.2	7.9	8.6	6.6	39.3	煙突接続部 手前煙道	
	2号炉	13.3	11.3	11.8	11.9	11.2	10.9	10.6	—	18.1	10.5	10.1	8.5		
	3号炉	10.3	9.9	10.8	11.6	—	—	8.9	7.5	7.4	—	16.9	6.4		

3 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

設備名	号炉	除去年月日
冷却設備 (ボイラー、減温塔)	1号炉	焼却期間中、毎日実施。
	2号炉	焼却期間中、毎日実施。
	3号炉	焼却期間中、毎日実施。
	3号炉	焼却期間中、毎日実施。
排ガス処理設備 (ろ過式集じん器)	1号炉	焼却期間中、毎日実施。
	2号炉	焼却期間中、毎日実施。
	3号炉	焼却期間中、毎日実施。

4 ダイオキシン類の濃度

排ガスを採取した年月日		令和6年8月7日	令和6年9月11日	令和6年10月15日	採取位置
測定結果の得られた年月日		令和6年9月6日	令和6年10月11日	令和6年11月18日	
ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) (排出基準 0.1以下)	1号炉	—	0.00033	—	
	2号炉	0.000017	—	—	
	3号炉	—	—	0.00051	

5 ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

排ガスを採取した年月日		令和6年									令和7年			採取位置
		-	5月7日	7月1日	8月1日	9月2日	10月1日	11月8日	12月2日	1月6日	2月28日	3月3日	-	
測定結果の得られた年月日		令和6年								令和7年				
		-	5月27日	8月20日	9月4日	9月25日	11月25日	12月20日	2月7日	2月7日	3月19日	3月27日	-	
硫黄酸化物量(m³N/h) (排出基準 36以下)	1号炉	-	-	-	<0.090	-	<0.084	<0.086	-	<0.086	-	-	-	煙 突 排ガス 測定孔
	2号炉	-	<0.074	<0.081	-	<0.074	-	-	-	-	-	<0.080	-	
	3号炉	-	<0.070	0.074	-	-	-	-	<0.074	-	<0.084	<0.071	-	
ばいじん濃度(g/m³N) (排出基準 0.04以下)	1号炉	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	-	
	2号炉	-	<0.001	<0.001	-	0.0009	-	-	-	-	-	0.0009	-	
	3号炉	-	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
塩化水素濃度(mg/m³N) (排出基準 700以下)	1号炉	-	-	-	<4.2	-	<4.0	<4.0	-	<4.2	-	-	-	
	2号炉	-	<4.4	<4.4	-	<4.3	-	-	-	-	-	<4.2	-	
	3号炉	-	<4.1	4.1	-	-	-	-	<4.7	-	<3.8	<4.0	-	
窒素酸化物濃度(cm³/m³N) (排出基準 250以下)	1号炉	-	-	-	20	-	18	18	-	17	-	-	-	
	2号炉	-	26	11	-	14	-	-	-	-	-	22	-	
	3号炉	-	15	6.2	-	-	-	-	31	-	14	16	-	