

ブロック塀等点検表

所在地	いわき市平〇〇-××		
高　　さ	1.5m	延　　長	13.4m

補助対象延長を記入

点検項目		☑コンクリートブロック造	☐組積造 (石造、レンガ造等)	調査結果		
				適合	不適合	不明
1	高さ	塀の高さは 2.2m 以下	塀の高さは 1.2m 以下	☑ はい	☐ いいえ	
2	厚さ	塀の高さが 2m 以下の場 合、厚さ 10 c m 以上	塀の高さの 1/10 以上	☑ はい	☐ いいえ	
		塀の高さが 2m 超の場合、 厚さ 15 c m 以上				
3	控え壁	塀の長さ 3.4m 以下ごとに 塀の高さの 1/5 以上 突出した控え壁がある (塀の高さが 1.2m 以下の 場合は除く)	塀の長さ 4m 以下ごとに 塀の厚さの 1.5 倍以上 突出した控え壁がある	☐ はい	☑ いいえ	
4	基礎	基礎の丈 35 c m 以上、 根入れの深さ 30 c m 以上 (塀の高さが 1.2m 以下の 場合は除く)	基礎の根入れの深さ 20 c m 以上	☑ はい	☐ いいえ	
5	老朽化	傾き、ひび割れ等がない	傾き、ひび割れ等がない	☑ はい	☐ いいえ	
6	鉄筋の 有無	塀の中に直径 9mm 以上の 鉄筋が縦横に 80 c m 以下 の間隔で配置されている	未調査などで、分から ない場合は、不明に チェックしてください。	☐ はい	☐ いいえ	
点検結果		☐ 点検項目の全てで適合している ☑ 点検項目のうち、一つでも適合していない				

注、□のある欄は、該当ある箇所にレ印を付けてください。

※受付欄	※備考欄
------	------

点検結果は、不明な点がある
場合、チェックしなくても結
構です。

上記項目のうち、1つでも不適合があれば
ブロック塀等の安全対策が必要です。