

## 別添2

### 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件

#### 1. 条件

電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示（※）しており、かつ、①平成30年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②平成30年度の未利用エネルギー活用状況、③平成30年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。

要 素	区 分	得点
①平成30年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数（単位：kg-CO <sub>2</sub> /kWh）	0.000 以上 0.400 未満	70
	0.400 以上 0.425 未満	65
	0.425 以上 0.450 未満	60
	0.450 以上 0.475 未満	55
	0.475 以上 0.500 未満	50
	0.500 以上 0.525 未満	45
	0.525 以上 0.550 未満	40
	0.550 以上 0.575 未満	35
	0.575 以上 0.600 未満	30
	0.600 以上 0.625 未満	25
②平成30年度の未利用エネルギー活用状況	0.625 以上 0.810 未満	20
	0.810 以上	0
	0.675%以上	10
③平成30年度の再生可能エネルギー導入状況	0%超 0.675%未満	5
	活用していない	0
	7.50%以上	20
	5.00%以上 7.50%未満	15
	2.50%以上 5.00%未満	10
④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組	0%超 2.50%未満	5
	活用していない	0
	取り組んでいる	5
	取り組んでいない	0

(注) 各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。

※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」（最新版を参照）に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定期（事業開始日から1年以内に限る）を明示することにより、適切に開示したものとみなす。

## 別添2

### 2. 添付書類等

- ・入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。

### 3. 契約期間内における努力等

- (1) 契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
- (2) 1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。

別添2

(表) 「各用語の定義」

用語	定義
①平成30年度 1kWh当たりの 二酸化炭素排 出係数	<p>「平成30年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている平成30年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。</p>
②平成30年度 の未利用エネ ルギー活用状 況	<p>未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成30年度における未利 用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。</p> <p>平成30年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) (kWh) を平成30年度の供給電力量(需要端) (kWh) で除した数値</p> <p>(算定方式)</p> $\text{平成30年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)} \times 100 \\ \text{平成30年度の未利用エネルギーの活用状況(%)} = \frac{\text{平成30年度の供給電力量(需要端)}}{}$ <p>1. 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利 用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法によ り未利用エネルギーによる発電量を算出する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料 等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電 力量を熱量により按分する。</li> <li>②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合 は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量 と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃 料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量か ら除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。</li> </ul> <p>2. 未利用エネルギーとは、発電に利用した後に掲げるエネルギー(他 社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受け た電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)を いう。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①工場等の廃熱又は排圧</li> <li>②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能 エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108 号) (以下「FIT 法」という。) 第二条第4項において定める 再生可能エネルギーに該当するものを除く。)</li> <li>③高炉ガス又は副生ガス</li> </ul> <p>3. 平成30年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気 事業者への販売分は含まない。</p>

別添2

	<p>4. 平成30年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。</p>
③平成30年度の再生エネルギーの導入状況	<p>再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの (算定方式)</p> $\text{平成30年度の再生可能エネルギーの導入状況 (\%)} = \frac{\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} + \textcircled{4} + \textcircled{5}}{\textcircled{6}} \times 100$ <p>①平成30年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量（送電端 (kWh)）      ②平成30度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量（送電端(kWh)）（ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。）      ③グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電気量(kWh)      （ただし、平成30年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。）      ④J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)（ただし、平成30年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。）      ⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)（ただし、平成30年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。）      ⑥平成30年度の供給電力量（需要端(kWh)）</p> <p>1. 再生可能エネルギーとは、FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力（30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない）、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。（ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。）</p> <p>2. 平成30年度の再生可能エネルギー電気の利用量（①+②+③+④+⑤）には他小売電気事業者への販売分は含まない。</p> <p>3. 平成30年度の供給電力量（⑥）には他小売電気事業者への販売分は含まない。</p>

## 別添2

④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組	<p>需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。</p> <p>具体的な評価内容として、</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・電力デマンド監視による使用電力量の表示（見える化）</li><li>・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス（リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入）</li></ul> <p>例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。</p>
----------------------------	---