検 放射性物質の検査結果

水道局では継続して検査しています

水質管理センターで
週3回モニタリング※を実施
令和4年11月～令和5年1月の
結果はいずれも不検出

※ 法田第一ポンプ場(法田第二ポンプ場と同じ敷地内)、旅人浄水場(水源が深井戸)、上遠野浄水場(泉浄水場と同じ水源)の3か所は、週1回の検査としています。

ゲルマニウム半導体検出器
放射性物質の種類と量を検査

≪令和4年11月1日～令和5年1月31日≫ (単位：ベクレル/kg)

採水場所	検査頻度	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
① 平浄水場 ② 上野原浄水場 ③ 泉浄水場 ④ 山玉浄水場 ⑤ 法田第二ポンプ場 ⑥ 川前浄水場(川前簡易水道) ⑦ 入遠野浄水場(遠野簡易水道) ⑧ 鷹ノ巣浄水場(〃)	3回／週	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
⑨ 法田第一ポンプ場 ⑩ 旅人浄水場(田人簡易水道) ⑪ 上遠野浄水場(遠野簡易水道)	1回／週	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)

検査結果が検出下限値を下回った場合、「不検出(ND)」と表記しています。
検出下限値は、測定機器や測定時間等によっても違ってきますが、現在の検査状況では1ベクレル/kgです。
なお、厚生労働省が定める管理目標値は「10ベクレル/kg以下」となっています。

水道局では、放射性物質のほかにも約200項目の検査(水質基準項目51項目、独自検査項目など約150項目)を実施しており、**全ての項目で基準を満たし、安全**であることを確認しています。

最新の検査結果など、詳しくは
水道局ホームページでご確認ください。

お問い合わせ 浄水課 水質管理センター TEL 22-2419

水道週間「写真展」作品募集

水道局では、毎年6月1日から7日までの「水道週間」に併せて『写真展』を開催しています。
普段何気なく使っている水や水道への興味・関心を深めていただけるような「水」に関するひとコマの風景をとらえた写真を募集します。
詳しくは、各支所、公民館などの窓口や写真店などで配布している応募用紙をご覧ください。
応募用紙は、水道局ホームページからもダウンロードできます。

テーマ いわき～水・まち・ひと～
作品は、テーマに沿ったいわき市内で撮影された写真で次の①または②に該当するものとなります。
① 水が写っているもの(海を除く)
② 市水道局の水道施設が写っているもの
▶最優秀賞 1点 賞金2万円 ▶優秀賞 3点 賞金1万円
▶入選 10点以内 3千円相当の品
▶学生賞 3点程度 3千円相当の品

上の写真は令和4年の入賞作品です。

応募締切日 5月8日(月)

水道の開始・休止、料金、検針に関するお問い合わせ

いわき市水道料金
お客様センター 22-9300
● 平日8:30～17:15

給水管や蛇口など給水装置に関するお問い合わせ

営業課
給水装置係 22-9304
● 平日8:30～17:15

断水、漏水、水質の問題に関するお問い合わせ

宅地内の漏水(水道メーターから蛇口まで)については、水道局指定の「給水装置工事事業者」へお問い合わせください。

工務課	平 22-9306	内郷・好間 22-9307	四倉・小川・川前 久之浜・大久 22-9308
南部工事事務所	小名浜 75-0801	勿来・田人 75-0802	常磐・遠野 75-0803

▶水道局の代表電話番号「0246-22-1221」の使用は、令和5年3月31日で終了させていただきますので、上記へお問い合わせください。

編集・発行 いわき市水道局
令和5年3月10日発行
すいどういわきは年4回発行しています。
〒970-8026 いわき市平字童子町2-5
水道局ホームページ https://www.city.iwaki.lg.jp/suido.html
URL QRコード