

令和7年度 旅人浄水場【原水】

令和7年度 旅人浄水場【原水】

採取月日		基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2											最大値	最小値	平均値	回数	
採取時間					10:35 曇/晴	10:50 雨/晴	10:25 雨/晴															
天気(前日/当日)																						
気温		-	-	℃	12.8	19.8	23.5										23.5	12.8	18.7	3		
水温		-	-	℃	14.0	14.5	14.5										14.5	14.0	14.3	3		
水質基準項目	1 一般細菌	-	-	個/mL	0	0	0										0	0	0	3	1	
	2 大腸菌	-	-	-	不検出	不検出	不検出										0/3	-	-	3	2	
	3 カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-	-										<0.0003	-	<0.0003	1	3	
	4 水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-	-										<0.00005	-	<0.00005	1	4	
	5 セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	5	
	6 鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	6	
	7 ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	0.003	-	-										0.003	-	0.003	1	7	
	8 六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-	-										<0.002	-	<0.002	1	8	
	9 亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.004	-	-										<0.004	-	<0.004	1	9	
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001	-										<0.001	-	<0.001	1	10	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.02	-	-										<0.02	-	<0.02	1	11	
	12 フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-	-										<0.08	-	<0.08	1	12	
	13 ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-	-										<0.02	-	<0.02	1	13	
	14 四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-	-										<0.0002	-	<0.0002	1	14	
	15 1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-	-										<0.005	-	<0.005	1	15	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-	-										<0.004	-	<0.004	1	16	
	17 ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-	-										<0.002	-	<0.002	1	17	
	18 テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	18	
	19 トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	19	
	20 ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	20	
	21 塩素酸	-	-	mg/L	-	-	-										-	-	-	0	21	
	22 クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-										-	-	-	0	22	
	23 クロロホルム	-	-	mg/L	-	-	-										-	-	-	0	23	
	24 ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-										-	-	-	0	24	
	25 ジブロモクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-										-	-	-	0	25	
	26 臭素酸	-	-	mg/L	-	-	-										-	-	-	0	26	
	27 総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-	-										-	-	-	0	27	
	28 トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-										-	-	-	0	28	
	29 ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-										-	-	-	0	29	
	30 ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-	-										-	-	-	0	30	
	31 ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-	-										-	-	-	0	31	
	32 亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-										<0.01	-	<0.01	1	32	
	33 アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-										<0.01	-	<0.01	1	33	
	34 鉄及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-										<0.01	-	<0.01	1	34	
	35 銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-										<0.01	-	<0.01	1	35	
	36 ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	7.1	-	-										7.1	-	7.1	1	36	
	37 マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	0.004	-	-										0.004	-	0.004	1	37	
	38 塩化物イオン	-	-	mg/L	2.9	3.0	3.0										3.0	2.9	3.0	3	38	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	49	-	-										49	-	49	1	39	
	40 蒸発残留物	-	-	mg/L	-	86	-										86	-	86	1	40	
	41 陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-	-										<0.02	-	<0.02	1	41	
	42 ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-	<0.000001										<0.000001	-	<0.000001	1	42	
	43 2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-	<0.000001										<0.000001	-	<0.000001	1	43	
	44 非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-	-										<0.005	-	<0.005	1	44	
	45 フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005	-										<0.0005	-	<0.0005	1	45	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3										<0.3	<0.3	<0.3	3	46	
	47 pH値	-	-	-	8.2	8.3	8.1										8.3	8.1	8.2	3	47	
	48 味	-	-	-	-	-	-										-	-	-	0	48	
	49 臭気	-	-	-	弱土臭	無臭	微土臭										-	-	-	3	49	
	50 色度	-	-	度	<1	<1	<1										<1	<1	<1	3	50	
	51 濁度	-	-	度	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	3	51	
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-	-										<0.0002	-	<0.0002	1	1	
	2 ウラン及びその化合物	-	-	mg/L	0.0003	-	-										0.0003	-	0.0003	1	2	
	3 ニッケル及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	3	
	4 1,2-ジクロロエタン	-	-	mg/L	<0.0004	-	-										<0.0004	-	<0.0004	1	4	
	5 トルエン	-	-	mg/L	<0.04	-	-										<0.04	-	<0.04	1	5	
	6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	-	mg/L	-	-	<0.008										<0.008	-	<0.008	1	6	
	9 ジクロロアセトニトリル	-	-	mg/L	-	-	-										-	-	-	0	9	
	10 抱水クロラール	-	-	mg/L	-	-	-										-	-	-	0	10	
	11 農薬類	-	-	-	-	-	-										-	-	-	0	11	
	12 残留塩素	-	-	mg/L	-	-	-										-	-	-	0	12	
	15 遊離炭酸	-	-	mg/L	-	<1	-										<1	-	<1	1	15	
	16 1,1,1-トリクロロエタン	-	-	mg/L	<0.03	-	-										<0.03	-	<0.03	1	16	
	17 メチルセブチルエーテル	-	-	mg/L	<0.002	-	-										<0.002	-	<0.002	1	17	
	18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	-	-	mg/L	-	-	-										-	-	-	0	18	
	19 臭気強度(TON)	-	-	-	1																	

令和7年度 上遠野浄水場(鮫川江筋)【原水】

令和7年度 上遠野浄水場(鮫川江筋)【原水】

採取月日		基準値	目標値	単位	2025/4/16	2025/5/20	2025/6/16											最大値	最小値	平均値	回数		
採取時間					10:20	10:05	10:10																
天気(前日/当日)		-	-	℃	16.9	27.4	29.1											29.1	16.9	24.5	3		
気温		-	-	℃	11.0	15.5	18.9											18.9	11.0	15.1	3		
水温		-	-	個/mL	590	1,000	4,200											4,200	590	1,900	3	1	
水質基準項目	1 一般細菌	-	-	-	検出	検出	検出											3/3	-	-	3	2	
	2 大腸菌	-	-	mg/L	<0.0003	-	-											<0.0003	-	<0.0003	1	3	
	3 カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-	-											<0.00005	-	<0.00005	1	4	
	4 水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-											<0.001	-	<0.001	1	5	
	5 セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-											<0.001	-	<0.001	1	6	
	6 鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-											<0.001	-	<0.001	1	7	
	7 ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.002	-	-											<0.002	-	<0.002	1	8	
	8 六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.004	-	-											<0.004	-	<0.004	1	9	
	9 亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	-	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	10	
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	0.59	-	-											0.59	-	0.59	1	11	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.08	-	-											<0.08	-	<0.08	1	12	
	12 フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-	-											<0.02	-	<0.02	1	13	
	13 ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-	-											<0.0002	-	<0.0002	1	14	
	14 四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.005	-	-											<0.005	-	<0.005	1	15	
	15 1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.004	-	-											<0.004	-	<0.004	1	16	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.002	-	-											<0.002	-	<0.002	1	17	
	17 ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.001	-	-											<0.001	-	<0.001	1	18	
	18 テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-											<0.001	-	<0.001	1	19	
	19 トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-											<0.001	-	<0.001	1	20	
	20 ベンゼン	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	21	
	21 塩素酸	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	22	
	22 クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	23	
	23 クロロホルム	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	24	
	24 ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	25	
	25 ジブロモクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	26	
	26 臭素酸	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	27	
	27 総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	28	
	28 トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	29	
	29 ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	30	
	30 ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	31	
	31 ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	<0.01	-	-											<0.01	-	<0.01	1	32	
	32 亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	0.21	-	-											0.21	-	0.21	1	33	
	33 アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	0.26	-	-											0.26	-	0.26	1	34	
	34 鉄及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-											<0.01	-	<0.01	1	35	
	35 銅及びその化合物	-	-	mg/L	5.3	-	-											5.3	-	5.3	1	36	
	36 ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-											<0.001	-	<0.001	1	37	
	37 マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	3.5	3.7	3.6											3.7	3.5	3.6	3	38	
	38 塩化物イオン	-	-	mg/L	36	-	-											36	-	36	1	39	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	-	89	-											89	-	89	1	40	
	40 蒸発残留物	-	-	mg/L	<0.02	-	-											<0.02	-	<0.02	1	41	
	41 陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	-	-	0.000001											0.000001	-	0.000001	1	42	
	42 ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-	<0.000001											<0.000001	-	<0.000001	1	43	
	43 2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	<0.005	-	-											<0.005	-	<0.005	1	44	
	44 非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	-	<0.0005	-											<0.0005	-	<0.0005	1	45	
	45 フェノール類	-	-	mg/L	1.2	0.9	1.9											1.9	0.9	1.3	3	46	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	-	7.9	7.9	7.8											7.9	7.8	7.9	3	47	
	47 pH値	-	-	-	-	-	-											-	-	-	0	48	
	48 味	-	-	-	藻臭・土臭	藻臭	藻臭											藻臭	-	-	-	3	49
	49 臭気	-	-	度	8	6	12											12	6	9	3	50	
	50 色度	-	-	度	5.8	3.2	5.5											5.8	3.2	4.8	3	51	
	水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-	-											<0.0002	-	<0.0002	1	1
2 ウラン及びその化合物		-	-	mg/L	<0.0002	-	-											<0.0002	-	<0.0002	1	2	
3 ニッケル及びその化合物		-	-	mg/L	<0.001	-	-											<0.001	-	<0.001	1	3	
4 1,2-ジクロロエタン		-	-	mg/L	<0.0004	-	-											<0.0004	-	<0.0004	1	4	
5 トルエン		-	-	mg/L	<0.04	-	-											<0.04	-	<0.04	1	5	
6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		-	-	mg/L	-	-	<0.008											<0.008	-	<0.008	1	6	
9 ジクロロアセトニトリル		-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	9	
10 抱水クロラール		-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	10	
11 農薬類		-	-	-	-	-	-											-	-	-	0	11	
12 残留塩素		-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	12	
15 遊離炭酸		-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	15	
16 1,1,1-トリクロロエタン		-	-	mg/L	<0.03	-	-											<0.03	-	<0.03	1	16	
17 メチルセブチルエーテル		-	-	mg/L	<0.002	-	-											<0.002	-	<0.002	1	17	
18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																							

採取月日		基準値	目標値	単位	2025/4/16	2025/5/20	2025/6/16											最大値	最小値	平均値	回数		
採取時間					10:35	10:35	10:30																
天気(前日/当日)					曇/晴	曇/晴	雨後晴/晴																
気温		-	-	℃	15.2	21.8	25.1											25.1	15.2	20.7	3		
水温		-	-	℃	11.4	17.1	19.0											19.0	11.4	15.8	3		
水質基準項目	1 一般細菌	-	-	個/mL	2,200	3,000	3,300											3,300	2,200	2,800	3	1	
	2 大腸菌	-	-	-	検出	検出	検出											3/3	-	-	3	2	
	3 カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-	-											<0.0003	-	<0.0003	1	3	
	4 水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-	-											<0.00005	-	<0.00005	1	4	
	5 セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-											<0.001	-	<0.001	1	5	
	6 鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-											<0.001	-	<0.001	1	6	
	7 ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-											<0.001	-	<0.001	1	7	
	8 六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-	-											<0.002	-	<0.002	1	8	
	9 亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.017	-	-											0.017	-	0.017	1	9	
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	10	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.76	-	-											0.76	-	0.76	1	11	
	12 フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-	-											<0.08	-	<0.08	1	12	
	13 ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-	-											<0.02	-	<0.02	1	13	
	14 四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-	-											<0.0002	-	<0.0002	1	14	
	15 1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-	-											<0.005	-	<0.005	1	15	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-	-											<0.004	-	<0.004	1	16	
	17 ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-	-											<0.002	-	<0.002	1	17	
	18 テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-											<0.001	-	<0.001	1	18	
	19 トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-											<0.001	-	<0.001	1	19	
	20 ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-	-											<0.001	-	<0.001	1	20	
	21 塩素酸	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	21	
	22 クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	22	
	23 クロロホルム	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	23	
	24 ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	24	
	25 ジブロモクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	25	
	26 臭素酸	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	26	
	27 総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	27	
	28 トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	28	
	29 ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	29	
	30 ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	30	
	31 ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	31	
	32 亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-											<0.01	-	<0.01	1	32	
	33 アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	0.12	-	-											0.12	-	0.12	1	33	
	34 鉄及びその化合物	-	-	mg/L	0.54	-	-											0.54	-	0.54	1	34	
	35 銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-											<0.01	-	<0.01	1	35	
	36 ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	7.3	-	-											7.3	-	7.3	1	36	
	37 マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	0.18	-	-											0.18	-	0.18	1	37	
	38 塩化物イオン	-	-	mg/L	5.4	5.1	5.5											5.5	5.1	5.3	3	38	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	60	-	-											60	-	60	1	39	
	40 蒸発残留物	-	-	mg/L	-	160	-											160	-	160	1	40	
	41 陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-	-											<0.02	-	<0.02	1	41	
	42 ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-	0.000004											0.000004	-	0.000004	1	42	
	43 2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-	<0.000001											<0.000001	-	<0.000001	1	43	
	44 非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-	-											<0.005	-	<0.005	1	44	
	45 フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005	-											<0.0005	-	<0.0005	1	45	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	2.2	1.6	2.0											2.2	1.6	1.9	3	46	
	47 pH値	-	-	-	7.6	7.5	7.4											7.6	7.4	7.5	3	47	
	48 味	-	-	-	-	-	-											-	-	-	0	48	
	49 臭気	-	-	-	下水臭	下水臭	下水臭											下水臭	-	-	-	3	49
	50 色度	-	-	度	14	8	10											14	8	11	3	50	
	51 濁度	-	-	度	2.0	0.9	1.0											2.0	0.9	1.3	3	51	
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-	-											<0.0002	-	<0.0002	1	1	
	2 ウラン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-	-											<0.0002	-	<0.0002	1	2	
	3 ニッケル及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-											<0.001	-	<0.001	1	3	
	4 1,2-ジクロロエタン	-	-	mg/L	<0.0004	-	-											<0.0004	-	<0.0004	1	4	
	5 トルエン	-	-	mg/L	<0.04	-	-											<0.04	-	<0.04	1	5	
	6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	-	mg/L	-	-	<0.008											<0.008	-	<0.008	1	6	
	9 ジクロロアセトニトリル	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	9	
	10 抱水クロラール	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	10	
	11 農薬類	-	-	-	-	-	-											-	-	-	0	11	
	12 残留塩素	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	12	
	15 遊離炭酸	-	-	mg/L	-	-	-											-	-	-	0	15	
	16 1,1,1-トリクロロエタン	-	-	mg/L	<0.03	-	-											<0.03	-	<0.03	1	16	
	17 メチルセブチルエーテル	-	-	mg/L	<0.002	-	-																

