

工事名： （仮称）磐城平城・城跡公園整備工事		
No.	質 問 事 項	回 答
1	第15号施工単価表のL0016のバーク堆肥の数量が100本となっていました、kgの誤りでしょうか。誤りでない場合、100本あたり何kg使うのかご教授いただけますでしょうか。	バーク堆肥については、100本あたり5kgとして計上しております。積算については、1本あたりに必要な堆肥量の単価を算出し、計上しています。
2	第30号施工単価表のL0030のドウダンツツジですが、規格がH=0.4、W=0.25となっていました、積算資料と建設物価にこの規格がございません。H=0.4、W=0.2の記載間違いでしょうか。また、建物積資は建設物価と積算資料の平均を取っているということで合っておりますか。	設計書に基づく規格で算出願います。建物積資以降の記載についてはご指摘のとおりです。
3	第1号代価表のL0047の切丸太(杉)ですが、建設物価には福島単価がありますが、積算資料には仙台の単価がありません。積算資料の東京の単価と建設物価の福島の単価の平均で良いのでしょうか。	切り丸太については、建設物価と積算資料の東京の平均単価を計上しています。
4	第48号施工単価表のL0052、L0058、L0059ですが、いわき市水道局の単価表に同一の名称がございませんが、どれで積算しているのでしょうか。また、上記の単価が非公表になっている場合、金額を教えてください。	参照単価については、次のとおりとなります。また、金額については、物価資料を参照ください。 L0052 サドル分水栓 →鋼管・ビニル管兼用 φ100×25 L0058 エルボ →エルボ HIエルボ TS形 L0059 PEチーズ →PEチーズ ポリエチレン管用 砲金製 φ25
5	重要事項として、諸経費は3月31日以前の基準、単価については、4月1日を摘要していると記載がありましたが、設計書の2ページ目に記載している単価・歩掛かりは令和6年度4月、経費年度は令和5年度を再確認しているということで合っておりますでしょうか。	諸経費については、旧基準(令和6年3月31日以前)を用いて積算願います。また、詳細につきましては、福島県ホームページをご確認下さい。
6	第4号代価表 給水設備工 単48号施工単価表 給水管材料費 サドル分水栓の規格の詳細を教えてください。	サドル分水栓の規格は以下のとおりです。 サドル分水栓 →鋼管・ビニル管兼用 φ100×25
7	第4号代価表 給水設備工 単48号施工単価表 給水管材料費 PEチーズですが、いわき市水道局設計積算資材単価表において非公表となっております。どの単価表を採用しているのか教えてください。また、規格が不明瞭の為詳細を教えてください。	PEチーズは物価資料を参照し、積算願います。また、規格については、以下のとおりとなります。 PEチーズ →PEチーズ ポリエチレン管用 砲金製 φ25